

Požiadavky na výkon revízneho technika z pohľadu Národného inšpektorátu práce

Ing. Michal HORŇÁK, Národný inšpektorát práce

Nenahradiťnosť revízneho technika v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

V zmysle § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo **odborných prehliadok a odborných skúšok** ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

V zmysle § 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) sa technické zariadenia rozdeľujú na **elektrické**, tlakové, zdvíhacie a plynové. V zmysle § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa technické zariadenia podľa miery ohrozenia rozdeľujú na skupinu A, B a C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za **vyhradené technické zariadenia**.

V zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje:

- a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,
- b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo **revízny technik**,
- c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou **revízny technik**,
- d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 (samostatný elektrotechnik) až § 24 (**revízny technik**) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

- e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 (poučená osoba) až § 24 (**revízny technik**) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
- f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

Z uvedeného vyplýva **nenahradiťnosť revízneho technika** pri kontrole stavu bezpečnosti technických zariadení s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) a vyššou mierou ohrozenia (skupina B). Revízny technik vykonáva kontrolu stavu bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia odbornou prehliadkou a odbornou skúškou v zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení elektrických sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa prílohy č. 8 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek. V zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Revízny technik v zmysle § 13a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykonáva aj revíziu elektrického ručného náradia a revíziu elektrického spotrebiča, ktorou kontroluje stav ich bezpečnosti počas ich používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy STN 33 1600 a STN 33 1610. V zmysle § 13b vyhlášky č. 508/2009 Z. z. môže **revízny technik** vykonávať aj kontrolu elektrického ručného náradia a kontrolu elektrického spotrebiča, ktorou overuje stav ich bezpečnosti počas ich používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy STN 33 1600 a STN 33 1610.

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu, a v súlade s právnymi predpismi (zákonmi, nariadeniami vlády SR, vyhláškami) a ostatnými predpismi (technickými normami) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického **revízny technik** vyhotoví správu, ktorá obsahuje:

- a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,
- b) dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,
- c) druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
- d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,
- e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,
- f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,
- g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,
- h) celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,
- i) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,
- j) meno, priezvisko a podpis revízneho technika,
- k) názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ.

Počas výkonu dozoru sa inšpektori práce často stretávajú so skutočnosťou, že zo strany revíznych technikov nie sú, v legislatívou stanovenom rozsahu, dodržiavané všetky náležitosti správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia.

V zmysle prílohy č. 1 časť III. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa **technické zariadenia elektrické** rozdeľujú na:

Technické zariadenia elektrické skupiny A:

- a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
- b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
- c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

- d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
- e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
- f) elektrická inštalácia v priestoroch s vonkajším vplyvom s trvalým výskytom korozívnych alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
- g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
- h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
- i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

Technické zariadenia elektrické skupiny B:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

Technické zariadenia elektrické skupiny C:

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

Osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických môže vykonávať revízny technik, ako fyzická osoba, len na základe platného osvedčenia vydaného príslušným inšpektorátom práce v zmysle § 16 ods. 1 písm. a bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. po 01. 07. 2013. Do 01. 07. 2013 osvedčenie revíznemu technikovi vydávala osoba oprávnená na overovanie bezpečnosti technického zariadenia v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. (oprávnená právnická osoba).

Podmienkou na vydanie osvedčenia revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických je:

- a) vek najmenej 18 rokov,
- b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – príloha č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

- c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – skupiny 05.2 prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.,
- e) overenie odborných vedomostí u oprávnenej právnickej osoby.

V zmysle § 16 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. sa zdravotná spôsobilosť na prácu podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci (vzor posudku o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu je uvedený v prílohe č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z.). Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa prvej vety sa preukazuje lekárskeym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. V zmysle 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. je fyzická osoba, ktorá má **osvedčenie revízneho technika** povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa:

- a) vydania osvedčenia,
- b) vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Revízny technik je povinný do piatich rokov odo dňa vydania **osvedčenia revízneho technika** absolvovať aktualizáciu odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizáciu odbornú prípravu je **revízny technik** povinný absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizácie odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v **osvedčení revízneho technika** dátum ukončenia aktualizácie odbornej prípravy.

Legislatívne zmeny vzťahujúce sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických, ktoré nadobudli účinnosť v priebehu roka 2014 a pripravované zmeny legislatívy v roku 2015

V roku 2013 MPSVR SR vydalo vyhlášku č. 398/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. (účinnosť od 01. 01. 2014). Vyhláška nadväzne na poznatky z aplikačnej praxe ustanovila niektoré bližšie podmienky na prevádzku vyhradených technických zariadení a požiadavky na súvisiacu odbornú spôsobilosť, napríklad u osôb na kontrolu technických zariadení elektrických. Zmenili sa v nej lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok a vykonávanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických vystavených vonkajšiemu vplyvu vode, pochádzajúcej z dažďa.

V roku 2014 MPSVR SR vydalo vyhlášku č. 234/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01. 09. 2014).

Vyhláška nadväzne na poznatky z aplikačnej praxe ustanovila pri vyhradených technických zariadeniach elektrických nový vonkajší vplyv dažď a jednotnú lehotu vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach vystavených tomuto vonkajšiemu vplyvu. Pri niektorých vonkajších vplyvoch boli upravené lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok.

Pripravuje sa legislatívny proces novely vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Navrhovaným predmetom novely má byť najmä úprava terminológie vo vzťahu k bezpečnosti technických zariadení a možnosť predĺženia lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických pri zabezpečení preukázanej zvýšenej starostlivosti o uvedené zariadenia.

V legislatívnom procese je novela zákona č. 124/2006 Z. z. týkajúca sa bezpečnostnotechnickej služby a výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Zmeniť sa majú podmienky na vydávanie oprávnení na výchovu a vzdelávanie, s podrobným definovaním požiadaviek na odbornú spôsobilosť osôb zúčastnených v procese výchovy a vzdelávania. V súlade s navrhovanými zmenami zákona sa má upraviť aj vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Vplyv legislatívnych zmien na výkon odborných činností vzťahujúcich sa k vyhradeným technickým zariadeniam elektrickým

Prijaté legislatívne zmeny majú predovšetkým vplyv na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich odborné činnosti na vyhradených technických zariadeniach. Zákomom č. 154/2013 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 124/2006 Z. z., a ktorým sa zmenili a doplnili niektoré zákony (účinnosť od 01. 07. 2013) boli prijaté viaceré zmeny. V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. je každý **revízny technik**, ktorý má vydané **osvedčenie revízneho technika** uvedené v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. povinný podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti revízneho technika. V zmysle § 39f zákona č. 124/2006 Z. z. je **revízny technik**, ktorý má platné osvedčenie podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. na činnosť revízneho technika uvedené v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. vydané pred 01. 01. 2014 povinný podrobiť sa do 31. 12. 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2013. Platné osvedčenie revízneho technika podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. na činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. m) zákona č. 124/2006 Z. z. vydané pred 01. 01. 2014 stráca platnosť najneskôr 31. 12. 2014, ak revízny technik:

- a) sa nepodrobil lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci alebo
- b) podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mal vydané osvedčenie.

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú v súlade s vestníkom MZ SR zo dňa 29. 01. 2014, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01. 02. 2014.

Ďalšie legislatívne zmeny sa týkajú overovania bezpečnosti technických zariadení, či už vo vzťahu k odbornej spôsobilosti osôb, alebo vo vzťahu k samotným lehotám overovania bezpečnosti technických zariadení.

Zmeny technických noriem a ich vplyv na výkon odborných činností

Zrušenie normy STN 33 2140:1986 vrátane jej zmeny STN 33 2140/a:1990 Elektrotechnické predpisy. Elektrický rozvod v miestnostiach pre lekárske účely ku dňu 09. 01. 2015. V súčasnosti je platná len norma STN 33 2000-7-710:2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory. Súčasné znenie prílohy č. 1 časť III. skupina A písm. h) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nekorešponduje so súčasne platným znením technickej normy vzťahujúcej sa na zdravotnícke priestory. Uvedená vyhláška stanovuje požiadavky na úradné skúšky a odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie zaradené ako vyhradené technické zariadenie elektrické skupiny A. V súčasnosti platná technická norma uvedené rozdelenie zdravotníckych priestorov nepozná. MPSVR SR a Národný inšpektorát práce sa v súčasnosti zaoberajú riešením uvedeného problému pripravovanou novelou uvedenej vyhlášky. Prechodné obdobie do nadobudnutia účinnosti pripravovanej novely vyhlášky bude riešené formou usmernenia dostupného odbornej verejnosti. V usmernení sa určia ekvivalenty súčasných skupín zdravotníckych priestorov, k rozdeleniu priestorov uvedených v prílohe č. 1 časť III. skupina A písm. h) uvedenej vyhlášky.

Nedostatky zisťované pri výkone dozoru vo vzťahu k bezpečnosti technických zariadení a k odborným činnostiam vykonávaným na základe „osvedčenia“ a „oprávnenia“

Nedostatky zistené v aplikačnej praxi prostredníctvom inšpekcie práce:

- revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške uviedol neplatný právny predpis, alebo ostatný predpis na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške uviedol nesprávne údaje o kontrolovanom technickom zariadení,
- revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške neuviedol všetky nedostatky zistené pri odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,
- revízny technik vo vypracovaných správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach neuvádzal údaje o vykonávaných meraniach a skúškach,

- revízny technik vypracoval správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške, ktorá neobsahovala všetky predpísané náležitosti podľa platného právneho predpisu,
- revízny technik nezabezpečoval kalibráciu meracieho prístroja v zmysle periodicity určenej v technickej dokumentácii,
- revízny technik vykonával odborné prehliadky a odborné skúšky bez platného osvedčenia (osvedčenie v dôsledku chýbajúcej aktualizácie odbornej prípravy bolo neplatné),
- revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške neuviedol údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,
- revízny technik vo vyhotovenej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške neuviedol celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,
- revízny technik mal vo vypracovanom pracovnom postupe uvedenú neplatnú technickú normu,
- revízny technik nevykonával odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi v oblasti BOZP,
- zamestnávateľ realizoval výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení revíznym technikom s platným osvedčením revízneho technika, s ktorým však nemal uzatvorenú pracovnú zmluvu (činnosť bola vykonaná so živnostníkom na základe celoročnej objednávky),
- zamestnávateľ realizoval výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení revíznym technikom s platným osvedčením revízneho technika na základe mandátnej zmluvy, nie revíznym technikom, s ktorým mal uzavretú pracovnú zmluvu,
- právnická osoba neplnila podmienky vydaného oprávnenia, nakoľko nemala žiadneho odborného zamestnanca pre výkon činnosti, na ktorú mala vydané oprávnenie,
- právnická osoba vykonávala dodávateľsky odborné prehliadky a odborné skúšky bez oprávnenia na požadovanú činnosť.

Zásady správnej aplikačnej praxe pri výkone činnosti revízneho technika

Rozbor požiadaviek právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení a ich uplatnenie v aplikačnej praxi.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť revízných technikov, požiadavky na výchovu a vzdelávanie revízných technikov, požiadavky na výkon odborných činností a náležitosti vzťahujúce sa na vydávanie oprávnení na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok prostredníctvom oprávnených právnických osôb.